



Stromzuführung bauseits
 Schuko-Steckdose 230 V AC
 nicht höher als 10 A absichern.
 Ein FI-Schutzschalter ≤ 30 mA
 ist vorzuschalten!
 Die Steuerung wird dann über den
 mitgelieferten Stecker an das Stromnetz
 angeschlossen.



Achtung!
 Gerät vor dem öffnen
 spannungsfrei schalten!
 Gerät darf nur durch eine
 Elektrofachkraft
 angeschlossen werden!

1 = Hebepumpe (optional)
 2 = Schwimmer (optional)
 (Hochwassermelder)

K3 = Relais für V (Verdichter)

Datum:	Version:
18.08.15	a
Bearbeiter:	Freigabe:
Schm.	
Datei:	
klp blmo 0815 as00	

KLEMMENBELEGUNGSPLAN
Objekt: Techniksatz Bluemover DFÜ (Version: 2015)
JDK 200 - JDK 400 in NKT 00 Säule mit ECOControl

Maßstab: 1 : 1